



Zakł. Urz. Chłód. i Klim.  
"KLIMOR" Sp. z o.o.  
B. Krzywoustego 5  
81-035 Gdynia  
58-7839922  
<http://www.klimor.pl>

Klient SaniProjekt  
Osoba M. Przepiórka  
Obiekt Apteka  
Miasto Kielce  
Zapyt. nr 071 Lodz 09

Oferta 071 Lodz 09  
Poz. of.  
Ilość 1  
Ozn. proj. N-1  
Data 2009-04-28

Projektant M. Janasik KLIMOR Oddział Łódź

Nawiew: MCKH-PCKbH-P-M-4,5/3-FK-NE-W-FKIL2+PW+KE

Wydatek 450 m3/h Spręż dysp. 300 Pa Wymiary BxHxL 661x355x2000 mm Masa 65 kg

Przepustnice i króćce wlotowe

ALM-550x255 KE-550x255

Filtr

7 Pa

Spadek ciśnienia powietrza

Zestaw filtrów ( typ x szt )

obliczeniowy 7 Pa

FS-100/W-610x305 EU4 x 1

filtr czysty 5 Pa

filtr brudny 200 Pa

Prędkość w oknie filtra 0,7 m/s

Nagrzewnica

2 Pa

Wymiennik NEMb-7-2

Moc 6,9 kW

Wydatek: 450 m3/h

Opory przepływu 2 Pa

Powietrze wlot -20 / 100 °C/%

Powietrze wylot 20 / 4 °C/%

Wentylator

WENTYLATOR GXLF-5-014

Wydatek 450 m3/h

Spręż dysp. 300 Pa

Obroty 1900 1/min

Moc na wale 0,1 kW Sprawność 53 %

Przepustnice i króćce wylotowe

KE-550x255

Filtr

16 Pa

Spadek ciśnienia powietrza

Zestaw filtrów ( typ x szt )

obliczeniowy 16 Pa

FK-7/600/8kw-592x287 x 1

filtr czysty 8 Pa

filtr brudny 300 Pa

Prędkość w oknie filtra 0,7 m/s

Przepustnice i króćce wylotowe

KE-550x255